

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Koning Albert II-laan 16 - 1000 Brussel

Mevrouw Annick Opdekamp
Provincie Vlaams-Brabant
Dienst Vergunningen
Provincieplein 1
3010 Leuven

Uw bericht
11 september 2024

Uw kenmerk

Ons kenmerk
E6/ENSURE/24/520-2303e
2024-005420

Bijlage
voorwaarden vergunning
plan

Onderwerp: Adviesaanvraag voor de springstoffenvergunning van Toyota Parts Centre Europe te Diest.

Geachte mevrouw Opdekamp,

Naar aanleiding van uw verzoek om een technisch advies uit te brengen over de vergunningsaanvraag voor een springstoffenopslagplaats van de eerste klasse door Toyota Motor Europe nv, ondernemingsnummer 0441.571.714, in het Toyota Parts Centre Europe te Diest, deel ik u hierbij ons advies mee.

Het gaat in het bijzonder om een opslag van pyrotechnische artikelen voor voertuigen in een distributiecentrum van onderdelen voor voertuigen.

Dit advies is voorwaardelijk gunstig. In bijlage vindt u een voorstel met op te leggen voorwaarden voor deze opslagplaats. U vindt hierbij ook een plan dat we bij de onderneming opgevraagd hebben, waarop de ligging van de lokalen duidelijker aangegeven is dan op het plan dat aanvankelijk bij de aanvraag gevoegd was.

Het eerste punt van de voorwaarden in bijlage bevat enkele algemene bepalingen over wat vergund wordt. De deputatie dient nog te kiezen voor welke termijn zij de vergunning wenst te verlenen, tot een maximum van 30 jaar.

Een medewerker van mijn dienst heeft de vestigingseenheid op 4 november 2024 bezocht. De opslagplaatsen zijn in hun huidige vorm bruikbaar om de activiteit verder te zetten zonder dat er wijzigingen aan het gebouw nodig zijn. De enige nodige aanpassing is het verbeteren van de signalisatie. Wij stellen dan ook voor (in het laatste lid van punt 1) om een vrijstelling te geven van een PV van inbedrijfstelling, want dat is in dit geval overbodig. Tijdens dit bezoek werd ook meegedeeld dat de huidige schuimsprinklers in de opslaglokalen mogelijk ooit vervangen zouden worden door gewone sprinklers. Een dergelijke vervanging zou geen probleem zijn, vermits beide typen sprinklers geschikt zijn voor dit soort opslag, maar de onderneming zal dan wel rekening moeten houden met de voorwaarden voor werken in de opslagplaatsen.

Contact: Wim Libaers | Attaché, expert springstoffen
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid – Dienst Reglementering Veiligheid | wim.libaers@economie.fgov.be | + 32 2 277 61 94

Ondernemingsnr.: 0314.595.348

Punt 2 identificeert het type depot volgens het koninklijk besluit houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen van 23 september 1958, namelijk 'magazijnen B' (groothandelsopslagplaatsen).

De volgende punten bevatten enkele afwijkingen en preciseringen voor de constructie en de uitbating van de opslagplaats. Er zijn geen fundamentele veranderingen tegenover de vorige vergunning, maar er is intussen wel wat gewijzigd aan de markt, de classificatie van de artikelen, en in sommige gevallen ook de manier van werken. Daarom zijn de voorwaarden toch wat gewijzigd zodat ze beter van toepassing zijn op de huidige situatie.

Er wordt ook expliciet afgeweken van enkele voorwaarden uit het koninklijk besluit van 23 september 1958. Het gaat om voorwaarden die normaal gezien op een opslagplaats B van toepassing zouden zijn, maar die gezien het risicoprofiel van de opgeslagen voorwerpen niet nuttig geacht worden.

U dient uw beslissing bekend te maken volgens de bepalingen van artikel 22 van het voormeld koninklijk besluit van 23 september 1958. Hierbij dient ook de mogelijkheid voor een administratief beroep volgens artikel 23 van datzelfde besluit vermeld te worden.

Gelieve ons een afschrift van uw beslissing te bezorgen op: FOD Economie, Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, Afdeling Veiligheid, North Gate II 2de verdieping, Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel (safety@economie.fgov.be).

**Maries
Merken
(Signature)**



Digitaal ondertekend
door Maries Merken
(Signature)
Datum: 2024.11.08
11:05:05 +01'00'

Maries Merken

Diensthofd Reglementering Veiligheid

Voorstel voorwaarden, Toyota Parts Centre Europe.

1) Aan Toyota Motor Europe nv, Bourgetlaan 60 te 1140 Evere, ondernemingsnummer 0441.571.714, wordt de vergunning verleend om in de vestigingseenheid Toyota Parts Centre Europe, Industrieterrein 11 te 3290 Diest, pyrotechnische artikelen voor voertuigen van de categorie P1 op te slaan. De vestigingseenheid is een distributiecentrum van onderdelen voor voertuigen.

De pyrotechnische artikelen voldoen aan de eisen van het koninklijk besluit van 20 oktober 2015 betreffende het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen.

Het gaat meer specifiek om airbagmodules en gordelspanners, in hun transportverpakking ingedeeld als UN 0323, UN 0432 en UN 3268. De vergunning geldt voor een maximum van in totaal 385 kg pyrotechnische sas in deze artikelen.

De vergunning wordt verleend voor een termijn van (te bepalen door de deputatie, max. 30 jaar).

Voor de inbedrijfstelling is geen proces-verbaal van nazicht zoals bedoeld in artikel 27 van het voormelde koninklijk besluit van 23 september 1958 nodig.

2) De bepalingen van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen zijn van toepassing op deze opslag, en meer bepaald de voorwaarden die van toepassing zijn op de magazijnen B.

3) Er wordt een afwijking verleend van de voorschriften in de artikelen 215, 216 en 217 van het voormelde koninklijk besluit van 23 september 1958. In de plaats daarvan gelden de volgende voorschriften voor de constructie en inrichting van de opslagplaatsen.

De opslag gebeurt in drie naast elkaar gelegen lokalen in het hoofdgebouw, op het plan aangeduid als de lokalen GG1, GG2 en GG3. Deze lokalen worden uitsluitend gebruikt voor de opslag van de vergunde artikelen.

De opslaglokalen zijn brandcompartimenten. Ze hebben minimaal een brandweerstand van 2 uur, en de toegangsdeuren hebben een brandweerstand van 1 uur. De toegangsdeuren mogen opengehouden worden met magneten maar worden automatisch gesloten in geval van de detectie van brand. Er mogen geen voorwerpen geplaatst worden op een plaats waar ze de automatische sluiting van deze deuren zouden hinderen.

In afwijking van artikel 219 van het voormelde koninklijk besluit van 23 september 1958 wordt de aanwezigheid van een stookplaats en een lokaal voor gevaarlijke goederen binnen de 25 m van de opslag toegestaan, voor zover deze van de opslagplaatsen gescheiden zijn door muren met een brandweerstand van 2 uur. In de gang die toegang geeft tot de opslagplaatsen mag een oplader voorzien worden voor een vorkheftruck of ander elektrisch aangedreven hefwerktuig dat bedoeld is voor gebruik in de opslagplaatsen. Het opladen mag nooit binnen in de opslagplaatsen gebeuren.

Het gebouw is uitgerust met een sprinklersysteem en branddetectie. Brandblussers type AB of ABC van min. 9 kg en een brandhaspel bevinden zich in de onmiddellijke omgeving van elke plaats waar de pyrotechnische artikelen bewaard worden. Signalering, periodieke controles en onderhoud van de

beschermingsmiddelen tegen brand worden uitgevoerd volgens artikel III.3-18 en artikel III.3-22 van de codex over het welzijn op het werk.

In de opslaglokalen mogen rekken gebruikt worden om de artikelen in hun transportverpakkingen te stapelen. Er zijn twee verdiepingen in deze lokalen, gescheiden door een doorlaatbare vloer gemaakt van metalen roosters. De bovenste verdieping is bereikbaar door een trap in het lokaal. De maximale stapelhoogte per verdieping bedraagt 160 cm, gemeten tussen de vloer en de onderkant van de hoogst gestapelde verpakking. Tussen de hoogste gestapelde verpakkingen op een verdieping en deze vloer of het plafond wordt steeds een vrije ruimte van minimum 30 cm voorzien, of meer wanneer dit nodig is voor de correcte werking van de sprinklerinstallatie.

Wanneer een pallet, kist of container in het lokaal geplaatst wordt, moet dit steeds zo gebeuren dat een eventuele evacuatie er niet door gehinderd wordt.

De elektrische installatie heeft een beschermingsgraad van minstens IP55 of een evenwaardige bescherming. De stopcontacten, de schakelaars en de aftakdozen moeten tenminste 0,5 m van de modules zijn verwijderd. De lokalen mogen ook voorzien zijn van een verluchttingsinstallatie.

Op de buitenzijde, aan de toegang tot elke opslagplaats, worden de volgende verboden en waarschuwingen aangebracht:

- Geen doorgang voor onbevoegden.
- Vuur, open vlam en roken verboden.
- Explosieve stoffen.

Hiervoor worden de pictogrammen uit bijlage III.6-2 van de codex over het welzijn op het werk gebruikt. Deze pictogrammen worden zodanig aangebracht dat ze steeds zichtbaar zijn, zowel wanneer de deuren open zijn als wanneer ze gesloten zijn. Indien dat nodig is voor een goede zichtbaarheid worden ze op meerdere plaatsen aangebracht.

4) Belangrijke herstellingen of werken aan de opslagplaatsen mogen slechts worden uitgevoerd indien er zich geen pyrotechnische artikelen in bevinden.

Kleine, niet brandgevaarlijke werken worden uitgevoerd na een risico-evaluatie onder het toezicht van een daarvoor bevoegde persoon.

In de opslagplaatsen geldt een verbod op vuur, open vlam en roken en is het verboden om bronnen van allerlei aard (ook elektromagnetische) die een gevaar voor ontsteking van een pyrotechnisch artikel inhouden, binnen te brengen.

5) Er worden uitsluitend verpakte pyrotechnische artikelen behandeld, die in hun transportverpakking opgeslagen worden. Deze verpakkingen worden niet geopend.

Tijdens het laden en lossen en het klaarmaken voor verzending, kunnen de pyrotechnische artikelen buiten de opslagplaatsen behandeld worden.

Wanneer de pyrotechnische artikelen toekomen worden zij zo vlug mogelijk naar een van de opslagplaatsen gebracht.

Voor het verzenden van de pyrotechnische artikelen zijn deze steeds in de originele transportverpakking verpakt. Verzendingen worden kort voor de verzending klaargezet, zodat de te verzenden pyrotechnische artikelen niet langdurig buiten de opslagplaatsen blijven staan.

6) Er worden geen wijzigingen, herstellingen of tests op de pyrotechnische artikelen uitgevoerd. De artikelen worden ook niet uitgepakt of geopend.

Wanneer de verpakking beschadigd is, wanneer er een vermoeden van een defect is of wanneer een pyrotechnisch artikel om enige andere reden afgekeurd zou worden, dan worden de afgekeurde artikelen bewaard in een van de drie opslagplaatsen in een voor dat doel bedoelde container. Afgekeurde artikelen worden niet samen met goede artikelen in de rekken bewaard.

De afgekeurde artikelen dienen door een afvalverwerker met de nodig bekwaamheid en vergunningen verwerkt te worden.

7) De vergunninghouder zorgt ervoor dat alle werknemers die de pyrotechnische artikelen behandelen of die dienen te werken op plaatsen waar deze aanwezig zijn een gepaste opleiding gekregen hebben, overeenkomstig boek I, titel 2, hoofdstuk III van de codex over het welzijn op het werk. Bijzondere veiligheidsinstructies worden zichtbaar opgehangen op de plaatsen waar deze artikelen behandeld of opgeslagen worden.

8) De gebouwen zijn beveiligd tegen inbraak en permanent bewaakt door een bewakingsdienst. Er worden controlerondes in de gebouwen gedaan door een bewaker. Het terrein heeft camerabewaking.

Wanneer een voertuig met springstoffen aan boord niet meteen gelost kan worden of niet meteen kan vertrekken, moet dat voertuig ook onder toezicht staan (hetzij rechtstreeks aanwezig, hetzij door camerabewaking) op een plaats die niet toegankelijk is voor onbevoegden.

9) In geval van diefstal of ontvreemding van enigerlei springstof zal de vergunninghouder onmiddellijk de plaatselijke politie en de procureur des Konings verwittigen.

In geval van ongeval, in het bijzonder brand, ontvlaming of ontploffing van springstof, zal de vergunninghouder onmiddellijk de plaatselijke politie, de procureur des Konings, en de dienst Controle Veiligheid Noord (explocontrole@conomie.fgov.be) permanentienummer 02 277 83 90 verwittigen.